

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области

(Управление Роспотребнадзора по Вологодской области)
Яшина ул., д.1а, Вологда, 160012
тел. (8172) 75-21-23, факс (8172) 75-15-68, E-mail: tu-rpn@vologda.ru
ОКПО 75131381, ОГРН 1053500015580, ИНН/КПП 3525147418/352501001

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгском,
Кичменгско-Городецком, Никольском районах
г. Великий Устюг, ул. Красноармейская, д. 1
тел. (факс) (81738) 2-01-99, 2-10-46

МБДОУ «Детский сад № 26 «Березка»»
Вологодская область, г. Великий Устюг,
ул. Высотная, д. 4

Копия:

Управление образования
администрации Великоустюгского
муниципального округа
Вологодской области
г. Великий Устюг, ул. Угловского, д. 14

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 6/03-12 г. Великий Устюг « 12 » апреля 2023 г.

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Пахтусовой Еленой Александровной при проведении профилактического визита в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26 «Берёзка»», ИНН 3526014700, ОГРН 1023502689836, юридический адрес: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Высотная, д. 4, адреса мест фактического осуществления деятельности: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Высотная, д. 4, д. 8, выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- покрытие подходов к входам в групповые ячейки, размещенные по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Высотная, д. 4, имеет дефекты: поверхность подходов имеет рытвины, выбоины, заполнена (затоплена) талыми и дождевыми водами в связи с расположением указанной территории ниже входа и площадки у входа на собственную территорию дошкольной организации и отсутствия достаточного водоотвода талых и дождевых вод с территории; поверхность игровых площадок по указанному адресу также имеет дефекты: поверхность не ровная, имеются ямы, участки затопления талыми и дождевыми водами, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее ФЗ № 52-ФЗ), п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20);

- потолки помещений имеют дефекты и повреждения: в помещении зала для музыкальных занятий по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Высотная, д. 4, нарушена целостность покрытия потолка (участок потолка покрыт древесноволокнистым полотном (двп), структура которого не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Высотная, д. 8 в помещении загрузочной и кладовой пищеблока потолок имеет значительные следы протеканий, что является нарушением ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

- отделка деревянных оконных рам в помещениях по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Высотная, д. 4 имеет дефекты (оконные рамы ветхие, имеют неровную поверхность, нарушена целостность покрасочного покрытия (местами отслаивается, отсутствует), поражены грибом, разбухли, деформированы (не плотно прилегают к оконному проему, створки – к друг другу), что не обеспечивает надлежащих условий для проведения уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ФЗ № 52-ФЗ, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Устранить в срок до 12.04.2024 нарушения обязательных требований, а именно:

- устранить дефекты покрытия подходов к входам в групповые ячейки и игровых площадок по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Высотная, д. 4;

- устранить дефекты покрытия потолков в помещении зала для музыкальных занятий по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Высотная, д. 4 и в помещении загрузочной и кладовой пищеблока по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Высотная, д. 8; обеспечить отделку потолков в указанных помещениях, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- обеспечить отделку деревянных оконных рам в помещениях по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Высотная, д. 4, не имеющей дефекты и допускающую проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26 «Берёзка»», ИНН 3526014700, ОГРН 1023502689836, юридический адрес: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Высотная, д. 4.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Красноармейская, д. 1, тел.(81738) 2-01-99 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «12» апреля 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах



Е.А. Пахтусова

С предписанием ознакомлен(а) « 12 » 04 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: